



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,

тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: [13ondupr@mail.ru](mailto:13ondupr@mail.ru)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

---

Предписание № 26/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ШАХТИНСКАЯ – СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ № 16»  
(сокращенное наименование: ГКОУ РО ШАХТИНСКАЯ–СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА  
ИНТЕРНАТ № 16).

---

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

На основании распоряжения (приказа) № 26 от «26» марта 2021 г. главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Иванова Л.А., в соответствии со ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая проверка в отношении: ГКОУ РО ШАХТИНСКАЯ–СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ № 16», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 72

Дата и время проведения проверки:

19.04.2021 года с 14 час. 30 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 2 часа. 30 мин.

---

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а): Государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору – старший инспектор отдела НДиПР по г. Шахты УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Гаврилова Ангелина Валерьевна, эксперты не привлекаются  
совместно с: Директором ГКОУ РО ШАХТИНСКАЯ – СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ № 16 Нарховой Еленой Александровной, заместителем директора по АХЧ Перепилицыным Валерием Александровичем

---

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты принято понимать — продукцию, в том числе имущество граждан или юридических

лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие в помещениях пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 56;	01.02.2022	
2	На объекте защиты под лестничным маршем (на первом этаже школы) допускается хранение мебели и других горючих материалов (картонные коробки)	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.п. к, п.16;	01.02.2022	
3	Помещения пожарного поста (здания школы и общежития) не оборудованы аварийным освещением в соответствии с пунктом 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)».	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.02.2022	
4	На противопожарной двери, установленной при входе в	Правила противопожарного	01.02.2022	

	помещение электрощитовой, отсутствует приспособление для самозакрывания	режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 24;		
5	На объекте защиты двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов не обеспечены приспособлениями для самозакрывания.	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 24;	01.02.2022	
6	На объекте защиты замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 26;	01.02.2022	
7	На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, (помещение гаража, бытовая комната для переодевания работников АХОВ, электрощитовая в помещении школы)	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 35 п.п. В;	01.02.2022	
8	На объекте защиты отсутствует обозначение направление движения к источникам противопожарного водоснабжения. При условии, что обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 48	01.02.2022	

9	На объекте защиты в пожарных навесных шкафах, пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу. (ПК 8, ПК 9, ПК 10)	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 50	01.02.2022	
10	Руководитель организации не обеспечил очистку объекта защиты от горючих отходов и мусора.	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 73	01.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор города Шахты по  
пожарному надзору –  
старший инспектор отдела НДиПР  
по г. Шахты УНДиПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы  
Гаврилова Ангелина Валерьевна

Предписание на \_\_\_ стр. для исполнения получил:

Директор ГКОУ РО ШАХТИНСКАЯ – СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ № 16 Нархова  
Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

19 апреля 2021 г.



(подпись)